

## **Acción 13:** Para los aparatos de climatización se acuerdan temperaturas de operación eficientes máx. y mín. para temporadas de frío y calor (20-22 C° invierno y 23-26 C° en verano)

**¿Por qué realizarla?** La mayoría de las oficinas tienen sus propios sistemas de calefacción. En una oficina se consume en promedio un 40% de la electricidad en calefacción. Se hace relevante cuidar la energía, usando los aparatos de climatización de manera consciente.

**Tips:** Cuidar que puertas y ventanas estén cerradas nos ayuda a mantener la temperatura del espacio. Ventilen 10 a 15 minutos la oficina para renovar el aire. Eviten usar sistemas de calefacción individuales. Revisen los aparatos de calefacción, realizando mantenimiento frecuente para que funcionen de manera óptima.

